自治医科大学　中央監視、施設管理システム構成

:ｴﾈﾙｷﾞｰﾌﾟﾗﾝﾄ中央監視ｻｰﾊﾞ 更新工事更新対象機器

:ｴﾈﾙｷﾞｰﾌﾟﾗﾝﾄ他中央監視用 PLC1・2・3制御機器更新工事更新対象機器

:ｴﾈﾙｷﾞｰﾌﾟﾗﾝﾄ他中央監視システム用 HUB更新工事更新対象機器

[本館]

動力盤、電灯盤内の「伝送端末器」

フィールドネットワーク接続ユニット

第7　第13　第10　第8　第9　第7　第12　第11　第5　第4　第2　第1　第3

第8電気室サブ監視盤　第7電気室RS盤　第4電気室RS盤　第2電気室RS盤　第1電気室RS盤　第3電気室RS盤

HUB　サブ監視盤内

[立体駐車場]

電気室

[新館南棟]

動力盤、電灯盤内の「伝送端末器」

フィールドネットワーク接続ユニット

第15

HUB　RS盤内

[新館]

動力盤、電灯盤内の「伝送端末器」

フィールドネットワーク接続ユニット

第14

サブ監視盤

カラーレーザプリンタ　19inTFT　新館／本館監視端末

サブ監視盤内　HUB

光ファイバーケーブル

施設管理設備範囲

[記念棟]（管財課）

HUB

光ファイバーケーブル 100BASE-FX

HUB

サブ監視盤内

17inTFT　施設管理クライアント

スキャナ

[エネルギープラント]

学内LAN　WEBサーバへ

光ファイバーケーブル 100BASE-FX

ルータ

総合監視盤内　HUB

17inTFT　施設管理クライアント

17inTFT　施設管理サーバ

中央監視設備範囲

ルータ

19inTFT　中央監視端末

19inTFT　中央監視サーバ

カラーレーザプリンタ

総合監視盤

総合監視盤内　HUB

光ファイバーケーブル　100BASE-FX

[放射線治療棟]

フィールドネットワーク接続ユニット

電気室

RS盤

RS盤内　HUB

[特高受電室]

特高監視盤

特高グラパネ

既設監視盤

RS盤

RS盤内　HUB

光ファイバーケーブル 100BASE-FX