

消防設備点検業務仕様書

- 1 目的 この仕様書は、当大学に設置されている消防用設備を消防法第17条の規定に基づき、消防用設備を維持するため「総合点検」を行うことを目的とする。
- 2 作業場所 栃木県下野市薬師寺3311-1他
- 3 委託期間 2025年7月 日から2026年3月31日まで
- 4 契約条件 別添契約書による。
- 5 一般仕様
 - (1) 作業時間
作業時間は、8:30～17:00とする。
病院都合により、時間外作業（18時～24時）を必要とする区域があるので、時間外作業業務日数を1日見込むこと。
 - (2) 作業日程
作業日時については、係員と協議のうえ各点検日を決定すること。
 - (3) 器材の搬入等
器材の搬入路、作業場及び車両の駐車は係員の指示に従うこと。
 - (4) 作業員（点検技術者）
消防設備士甲種1～5類、乙種6類または第1種及び第2種消防設備点検資格者を2名以上配置できること。
 - (5) 作業報告
作業責任者は、作業内容を当大学所定の日報により作業報告を行うこと。提出は原則として、当日または翌日とする。なお、点検整備データは作業写真・作業報告書を2部提出することとする。
 - (6) 疑義
この仕様書に明記のない場合、または仕様書の記載等に疑義がある場合は係員に申し出、その指示を受けること。
- 6 特記事項
 - (1) 保守点検対象建築物
 - ① 本館高層棟
 - ② 本館東棟
 - ③ 本館西棟

- ④ 新館
- ⑤ 新館南棟
- ⑥ 子ども医療センター
- ⑦ Jプラザ
- ⑧ 西棟別館
- ⑨ リハビリ棟
- ⑩ 厨房棟
- ⑪ 研修センター
- ⑫ 病歴棟
- ⑬ 実験医学センター
- ⑭ 先端医療技術開発センター
- ⑮ 合同研究棟
- ⑯ 記念棟
- ⑰ 教育・研究棟
- ⑱ 看護学部棟
- ⑲ サークルハウス
- ⑳ 学友会館
- ㉑ 体育館棟
- ㉒ プール棟
- ㉓ レジデントハウス
- ㉔ 医学部学生寮
- ㉕ 看護師宿舎・看護学生寮
- ㉖ エネルギープラント
- ㉗ 水処理プラント
- ㉘ 1号館
- ㉙ 2号館
- ㉚ 立体駐車場
- ㉛ 放射線治療棟

以上 31 施設

(2) 保守点検対象設備

- ① 屋内消火栓設備(放水試験のみ)
- ② スプリンクラー設備
- ③ 泡消火設備
- ④ 二酸化炭素消火設備
- ⑤ 窒素消火設備
- ⑥ 屋外消火栓設備(放水試験のみ)
- ⑦ フード消火設備

- ⑧ 自動火災報知設備
- ⑨ ガス漏れ火災警報設備
- ⑩ 火災通報設備
- ⑪ 非常放送設備
- ⑫ 避難器具
- ⑬ 連結送水管
- ⑭ 防火戸設備
- ⑮ 防煙垂れ壁設備
- ⑯ 防火シャッター設備
- ⑰ 粉末消火設備

以上 17 設備

(3) 保守点検対象設備の数量

別添「自治医科大学 2025 年度消防設備点検業務基礎シート及び見積書数量」を参照のこと。