



AMP



ラック型非常用放送設備			
No.	名 称	品 番	
1	キャビネットラック 41U	CR-413	更新
2	ネットワークCM・BGMプレイヤー	NA-3000	別途工事
3	一斉放送システム	NI-700	再利用
4	1P告知設備用端末×2	NX-220AF×2	再利用
5	プログラムタイマー	TT-021B	撤去
6	デジタルアナウンスマシン	EV-700	再利用
7	ブリアンプパネル	PP-025C	更新
8	非常業務兼用操作パネル 10局	EP-0510	更新
9	増設用操作パネル 20局	EP-029-20	更新
10	直流電源パネル	AD-031B	更新
11	非常電源パネル	DS-029	更新
	ニカド電池24V 6000mAh/5HR×2	NDC-2460×2	更新
12	非常業務兼用ジャンクションパネル 10局	JP-0410	更新
13	増設用ジャンクションパネル 20局	JP-039-20	更新
14	接続端子盤パネル	JB-031B	更新
15	通気パネル 2U	PF-023B	更新
16	通気パネル 1U	PF-013B	更新
17	デジタルパワーアンプパネル 480W	DA-4820	更新
18	ブランクパネル 2U	BK-023B	更新
19	BGM放送モードスイッチパネル 10局	SS-019B	更新
20	ブランクパネル 1U	BK-013B	更新
21	インターフェースBOX	(特型)	更新
22	電源分配パネル	PD-022	更新
23	ブランクパネル 3U	BK-033B	更新
24	パワーアンプパネル 120W	PA-1220	更新
25	パワーアンプパネル 60W	PA-620	更新
26	業務放送VR (NICU用)	(特型)	更新
27	非常放送VR (NICU用)	(特型)	更新
28	BGM放送モード用ジャンクションパネル	JP-029B	更新
29	引出パネル 2U	DP-023B	更新
30	引出パネル 1U	DP-011	更新
31	木製ラック用引出しパネル	WR-310DP	更新

RM



非常用リモコン			
No.	名 称	品 番	
1	キャビネットラック	(特型)	再利用
2	非常業務兼用遠隔操作パネル 10局	EP-059R	更新
3	増設用操作パネル 20局	EP-029-20	更新
4	ブランクパネル 3U	BK-033B	更新

非常放送アンプ更新における留意事項

- * 更新作業前に 既設スピーカーより音出し確認を行うこと
- * 更新作業中は BGM及び館内放送を可能な限り停止しないよう配慮すること
- * 更新作業完了後 既設スピーカーより再度音出し確認を行うこと
- * 更新作業完了後 定時放送の確認・緊急放送設備との連動の確認を行うこと