

自治医科大学 2 0 2 5 年度特高受変電設備点検業務

業務委託仕様書

2 0 2 5 年 9 月

自 治 医 科 大 学

2025年度特高受変電設備点検業務仕様書

- 1 目的 この仕様書は、自治医科大学に設置されている特高受変電設備を正常に維持するための点検を行うことを目的とする。
- 2 作業件名 2025年度特高受変電設備点検業務
- 3 作業場所 栃木県下野市薬師寺3311-1
- 4 一般仕様
 - (1) 作業時間 作業時間は、8:30~17:00とする。
都合により時間外作業になる場合は、係員の許可を得ること。
 - (2) 作業日程 作業時間は、土日祝日とし日時については、係員と協議の上、決定する。
 - (3) 器材の搬入等 器材の搬入路、作業場及び車両の駐車は、係員の指示に従うこと。
 - (4) 使用部品等 不良部品が発生した場合は、それらについても合わせて点検を行う。
但し、これにかかる費用については、両者協議のうえ別途請求できるものとする。
 - (5) 清掃 作業に伴う清掃は、十分に行うこと。
 - (6) 作業態度 病院であることをわきまえ、内外の人及び業務に支障が生じないよう、十分に注意して作業を行うこと。
また、作業員名札着用等は、指示に従うこと。
 - (7) 作業報告 作業内容を所定の日報により、作業報告を行うこと。
提出は、原則として、当日とする。
なお、乙は点検報告書を2部提出するものとする。
 - (8) 疑義 この仕様書に明記のない場合、又は仕様書の記載等に疑義のある場合は、係員に申出その指示を受ける。
- 5 点検仕様
 - (1) 高圧閉鎖型配電盤 11面 精密点検
 - (2) 監視盤（1L側） 2面 普通点検
 - (3) 高圧真空遮断器 2台 普通点検
 - (4) スーパーユニバーサル 6群 精密点検
 - (5) 真空電磁接触器 6台 精密点検
 - (6) 保護継電器（1バンク）
 - (7) シーケンス試験
 - (8) 絶縁抵抗測定

※対象機器は別添図参照

